




תשובות לשאלות הבהרה
מכרז 08/2021 לביצוע שיפוץ חטיבה עליונה אמית בקריית מלאכי

תשובה	שאלה	סעיף	מפרט/חווה	#
1. הקבלן הזוכה יקבל תוכניות בסטטוס לביצוע. התוכניות הנ"ל הינן התוכניות האחרונות שקיימות.	<p>מובהר בחווה כי נספח ד' הינו חלק בלתי נפרד מהחווה. לצורך כך ברצוננו להבהיר מספר נקודות בנוגע לתוכניות ("תכניות 08/2021") :</p> <p>1. בכלל התוכניות אשר הוגשו למכרז מצוין במקרא כי התוכניות הינם לעיון ולא למכרז – מבקש להסב את תשומת ליבכם – שהרי נדרש לסמן למכרז ויש עניין משפטי בנושא.</p> <p>באותה נשימה מבקש לעדכן את תאריך התוכניות שהרי בתוכניות התאריך אוג' 2020. לא מתוך קטנוניות אלא מתוך רצון לישר קו עם תוכניות מעודכנות.</p> <p>2. "תכנית הריסה ובניה", גיליון pln מתאריך- 03.08.2020 ישנה סתירה משמעותית בין התוכניות לבין הכתב כמויות – בכתב כמויות מתואר ביצוע הסעיף הבא : 06.10.031.0042 "ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ" גיליון pln מתואר כך : "התקנת ריצוף פרקט pvc"</p> <p>2. ריצוף אריחים בלבד</p> <p>הובהר בסיוור קבלנים כי מדובר בריצוף של אריחים ולא פרקט – מבקש לקבל הבהרה בנושא בכתב.</p>	<p>מסמך ג' – הסכם לביצוע העבודות- עמ' 18.</p> <p>פרק א' – כללי – סעיף 1.1.ב. – נספח ד' רשימת תוכניות.</p>	מכרז 08/2021	1



רח"ד

<p>3. ישנה הבהרה בגוף המכרז כי לא כל שטח הבניה בתוכניות הנו לביצוע. יש להתחשב בכתב הכמויות.</p> <p>4. מה שהתווסף זה רק פרטים ואופייניים למה שמוגדר בבסיס בכתב הכמויות.</p> <p>5. התוכניות להתרשמות בלבד. התוכניות אינן בקני"מ (הצילום מעוות את הקני"מ). הקבלן הזוכה יקבל סט תוכניות בקני"מ.</p> <p>6. לא ניתן כרגע.</p>	<p>3. בנוסף לסעיף 2 ישנם אי התאמות נוספות כמו בכל פרויקט אך אינם מהותיות כמו המתואר בסעיף 2. מבקש לקבל הבהרה בכל הנוגע לאי התאמה בין התוכניות לכתב כמויות.</p> <p>4. בחלק זה מתואר כי "נספח ד' – רשימת תכניות, לרבות תכניות ותרשימי עזר שיתווספו בעתיד." כיצד ניתן להכליל תוכניות שטרם התווספו למכרז כתוכניות שהן חלק בלתי נפרד מהחוזה?</p> <p>5. כלל התוכניות מתוארות כתוכניות בקני"מ 1:50 – מבקש את בדיקתכם בנושא.</p> <p>6. מבקשים לקבל את התוכניות בצורה דיגיטלית במידת האפשר. עם דגש על תוכניות המודד שאינם ברורות בכלל – לבדיקתכם וטיפולכם.</p>			
---	---	--	--	--



מיש"א דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א',א) עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



רח"ד

<p>1. לא רלוונטי לקבלנים. מדובר בניסוח פנימי. 2. לא. 3. לא.</p> <p>לא. ישנו תקציב סגור שלפיו נמנו כתבי הכמויות.</p>	<p>מובהר בחוזה כי נספח ג' הינו חלק בלתי נפרד מהחוזה. לכן אנו מבקשים לקבל הבהרה לכתב כמויות. שהרי כתב כמויות מתואר כך : "קרית מלאכי מעודכן – מצומצם" 1. מה הכוונה "מצומצם"? 2. האם רודדו תכולות? 3. האם יש בכוונת המזמין להוסיף תכולות תוך כדי ביצוע? שהרי החוזה מתיר לעשות שימוש במחירים שנקבו תוך מתן הנחה וזאת על הגדלה של הכמויות מעל הכמות המתוארת במכרז. 4. האם ידוע מראש שהכמויות גדולות יותר? שהרי מחיר היחידה ירד בהצעתנו אם נדע מראש את הכמויות הסופיות. ברור שתמיד ישנם שינויים בפרויקטים אך במקרה זה מרגיש שהשינוי ידוע מראש. לכן אנו מבקשים לדעת אותו.</p>	<p>מסמך ג' – הסכם לביצוע העבודות- עמ' 18. פרק א' – כללי – סעיף 1.1. נספח ג' – כתב כמויות.</p>	<p>מכרז 08/2021</p>	<p>2</p>
<p>לא מתאפשר כרגע.</p>	<p>מובהר בחוזה כי נספח ב' הינו חלק בלתי נפרד מהחוזה. על מנת לבצע את העבודה בצורה הטובה ביותר אנו מבקשים אם יש באפשרות המזמין להעביר את המפרטים הטכניים ואופני המדידה בקובץ דיגיטלי. במידה ואין באפשרות המזמין להעביר דיגיטלית – מבקש לקבל איש קשר שממנו נוכל לקחת את החומר הקשיח. חשוב להדגיש שאין בכוונתנו להפר שום חלק בהסכם אלא להפך – בכוונתנו ליישם אותו בצורה הטובה ביותר ובמקצועיות.</p>	<p>מסמך ג' – הסכם לביצוע העבודות- עמ' 18. פרק א' – כללי – סעיף 1.1. נספח ב' – תנאי כללים ומפרטים טכניים מיוחדים ואופני מדידה מיוחדים – לא מצורף, נמצא במשרדי ההנדסה.</p>	<p>מכרז 08/2021</p>	<p>3</p>
<p>כ- 600 מטר.</p>	<p>שיפוץ החזית מתומחרת כקומפ', אבקש לדעת מה מידת החזית</p>	<p>09.0001</p>	<p>8/2021</p>	<p>4</p>



"מישא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א')

עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



רמ"ד