



מסמך הבהרות מס' 1 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 02/2024 לתכנון הקמה ותחזוקה של מתקן מרכזי לאיגום מים וכיבוי אש באיזור התעשייה בקריית מלאכי תנאים כלליים ותנאים להשתתפות

1. בהתאם להוראות המכרז וכל דין, מתכבדת העירייה להשיב לפניות ושאלות הבהרה שהתקבלו במועד שנקבע לכך, כדלהלן.
2. מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לקרוא את הוראות המכרז ונספחיו בהתאם לשינויים או להבהרות המפורטות במסמך הבהרות.
3. יש לצרף נספח הבהרות זה ליתר מסמכי המכרז כשהוא חתום בתחתית כל עמוד ע"י המציע.
4. העירייה תהיה רשאית להוסיף ולפרסם הבהרות נוספות מיוזמתה ועד למועד האחרון להגשת ההצעות. באחריות המשתתפים להתעדכן בפרסומים מעת לעת ועד למועד האחרון להגשת ההצעות.

מס'	עמ'	סעיף	פירוט השאלה	תשובה
1.			מה הערכת עלות הפרויקט	כמפורט בכתב הכמויות במכרז
2.			האם האיגום בריכת מתכת ואו בריכת בטון	מתכת
3.			האם אפשר להוריד את גובה הערבות	לא
4.			מהו לוח הזמנים של הפרויקט	כמפורט במסמכי המכרז (14 חודשים)
5.		2.1.2.2	בנושא תנאי סף נדרש ניסיון של המציע בתכנון והקמה של מאגר מים שנפחו 1,500 מ"ק לכל הפחות. בד"כ דרישות של רשות כיבוי האש הן למקסימום גודל מאגר של 1,000 מ"ק. במקרים חריגים נדרשים שני מאגרים של 1000 מ"ק אחד ליד השני. כך שדרישה להקמת מאגר בנפח של 1,500 מ"ק חריגה מאוד. אנו מבקשים לשנות את תנאי הסף למאגר של לפחות 1000 מ"ק בלבד	מובהר כי אין שינוי בתנאי הסף. עם זאת המציע יהיה גם רשאי להציג כי הינו עומד בתנאי הסף ככל שיציג לפחות 2 מערכות של 1,000 מ"ק כל אחת.



"מיש"א דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א', א)
עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



<p>מובהר כי אין שינוי בתנאי הסף. עם זאת מובהר כי גם ניתן יהיה להציג עמידה על ידי 3 משתמשים בכל מתקן לרבות במקרה של השגת שני מתקנים של לפחות 1,000 מ"ק כל אחד.</p>	<p>בתנאי הסף נדרש שהמערכת שהמציע התקין שירתה לפחות 10 לקוחות תעשייתיים מסחריים. התקנת מאגר וחדר משאבות משותפים באזורי תעשייה תפסה תאוצה רק בשנים האחרונות ומספר אזורי התעשייה בהן נדרשו מאגר ומשאבה משותפים עבור מספר גדול של משתמשים מצומצם ביותר. חיבור לצנרת הולכה ראשית מספר גדול של משתמשים אינו מעיד בהכרח על יכולת טכנית ומקצועית גבוהה. מאידך גיסא ישנם התקנות רבות של מאגר ומשאבה למשתמש אחד אך עם מערכות מסובכות יותר כגון מערכות הצפה עם קצף או כיבוי עבור חומרים מסוכנים בהן נדרשת אמינות ואיכות גבוהה של תכנון וביצוע. לכן אנו מבקשים לשנות סעיף זה ולהסתפק בהצגת חיבור של לקוח אחד בלבד או לתת גם אפשרות להציג פרויקטים נוספים של חיבור של יותר ממשתמש אחד אבל למאגר בנפח קטן יותר.</p>	<p>2.1.3.2</p>		<p>.6</p>	<p>רח"ד</p>
<p>המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ויקבע ליום 04.03.24 בשעה 09:00. אין שינוי בשאר המועדים במכרז.</p>	<p>אנו מבקשים לדחות את מועד הגשת המכרז לפחות בשבוע נוסף עקב ההכנות הרבות הכרוכות בהכנתו.</p>	<p>פרק 1</p>		<p>.7</p>	
<p>מצורף בקובץ נפרד</p>	<p>אנו מבקשים לצרף למפרט דו"ח סקר קרקע של המקום על מנת לקבוע אם נדרש לבצע קידוחי כלונסאות למשטח בטון. לחילופין אפשר לשלוח הצהרה שלא נדרש לבצע כלונסאות למשטח בטון וניתן לבסס משטח "רפסודה" ללא כלונסאות.</p>	<p>מפרט טכני מיוחד לתכנון רישוי והקמת מאגר מים ומבנה עם משאבות לכיבוי אש החל מעמוד 31 למכרז</p>		<p>.8</p>	



"מש"א דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" (מלאכי א'א)

עיריית קרית מלאכי

ועדת מכרזים



רח"ד

העירייה תהיה רשאית להוסיף ולפרסם מסמכי הבהרה שונים מיוזמתה, עד למועד האחרון להגשת ההצעות. על המשתתפים להתעדכן באתר העירייה ובמסמכי המכרז המתפרסמים מעת לעת על-ידי העירייה.

עיריית קרית מלאכי

חתימה המציע: _____

(יש לצרף ליתר מסמכי ההצעה)